Symbole	Désignation
	Carillon PPMS Intérieur
	Boîtier de déclenchement PPMS
	Carillon Intérieur avec affichage de l'heure
C.A.T.	Centrale Alarme Technique
	Baie informatique 42U 800x800 19"
	Prise RJ45 encastrée // saillie étanche // encastrée étanche // saillie IK10 // encastrée IK10
	Prise HDMI encastrée // étanche
WIFI	Prise RJ45 pour WIFI (Borne WIFI hors lot)
	Baie Sonorisation 19" équipé suivant CCTP
HP	Haut Parleur sonorisation suivant CCTP
	Mixeur Mural

Symbole	Désignation	IP	IK
	Etanche MALAGA V2 1200mm 36W 4000K traversant CL1 ou équivalent	65	10
	Luminaire tubulaire étanche 20W - 4000K - 3000 lm Type PROOF (EXALUM) ou équivalent	69	10
	REBA 65 SYM BGLARE 840 HO 36.8W ou équivalent	20	07
	Luminaire encastré START PANEL IP65 UGR19 600X600 4400LM 830 WHT ou équivalent	..	..
	ROFY 60 D0600 GCONTROL+ 840 HO 44W	..	..
	Downlight encastré 15W - 4000K Type START DOWNLIGHT (SYLVANIA) ou équivalent	44	07
	Downlight encastré 12W - 3000K Type START DOWNLIGHT (SYLVANIA) ou équivalent	04	07
	GAMORA EPLISLONPLUS 55W 840 90°	54	..
	Downlight encastré blanc 9W avec détecteur infrarouge intégré - 3000K - 960 lm Type AIRCOM LED CIRCULAR (PROLUM)	44	02
	SENSPOT LED 12W	65	
	Applique type STAIRLED - RESISTEX 21 W 4000K ou équivalent	55	10
	MINI SPECIAL Applique murale 18W 3000K	65	05

Symbole	Désignation
	Simple allumage encastré // sailli étanche // encastré étanche // sailli IK10 // encastré IK10
	Va et vient encastré // sailli étanche // encastré étanche // sailli IK10 // encastré IK10
	Variateur de lumière Type MOSAIC 45 (LEGRAND) ou équivalent
	Détecteur de présence conforme CCTP
	PC 2P+T 16A encastré // sailli étanche // encastré étanche // sailli IK10 // encastré IK10
	PC 2P+T 20A + fiche mâle coudée Type HYPRA plastique (LEGRAND) ou équivalent
	Armoire électrique
	Arrêt d'urgence avec voyants
	Alimentation électrique
	Chemin de câbles courants forts conforme CCTP (Fils d'acier soudés)

Symbole	Désignation
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES)
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) avec platine d'encastrement et porte drapeau
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche (BAES)
	Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche avec grille de protection (BAES)
Amb	Bloc d'ambiance led
	Bloc de secours portatif

LYCEE SAINTE COLETTE
RUE DE L'ENCLOS
BP 60035
80800 CORBIE

CONSTRUCTION D'UN BATIMENT
RESTAURATION-PLATEFORME TECHNOLOGIQUE ET AMPHITHEATRE
AU LYCEE SAINTE COLETTE DE CORBIE (80800)

ACORE INGÉNIERIE
Place st Martin - Louverné
CS 76111 - 53 062 LAVAL Cedex 9
02.43.37.67.88 - contact@acore.fr
www.acore.fr

mairea
Pierre PHELOUZAT / Architecte associé
1 rue Sivel
75014 PARIS
01.43.21.70.24 - pierre.phelouzat@mairea-architecture.fr
www.mairea-architecture.fr

PLAN DE PRINCIPE ELECTRIQUE

TOIT

Echelle : 1/2 | 1/5 | 1/10 | 1/25 | 1/50

Contrôle technique	SPS		

Etabli par	Référence dossier	Phase	Date	N° Plan	Niveau
AB	21.76	PRO	03-2023	EL03	TOIT